Logbuch Q3|2022

Anlage: Beispielanlage

IHR SOLARPARKVERWALTER
initiativ handeln und reporten

Ihr Solarparkverwalter GmbH

Technische Verfügbarkeit: **97,4367%**

LOGBUCH QUARTAL 3

Ereignis-nr.	Datum Meldung	Datum Ereignis	Meldung	Maßnahme	Datum Ende	Bemerkung	Vorgang abgeschlossen
0		0 01.07.21		tägliche Fernüberwachung ohne weiteren Befund	08.09.21		
1	09.09.21	08.09.21	keine Daten	Serviceeinsatz	10.09.21	Anlage läuft, keine Datenverbindung, mit Austausch-SIM des Technikers funktioniert die Datenübertragung. Neue SIM bestellen und an Techniker schicken	Ja
2	15.09.21	15.09.21	SIM Tausch	Serviceeinsatz	15.09.21	Neue SIM einbauen.	Ja
3	27.09.21	27.09.21	WR6.2 Ausfall	Serviceeinsatz	28.09.21	Kontrolle Wechselrichter und Modulstränge. Der Wechselrichter wurde wieder in Betrieb genommen. RCD hat ausgelöst.	Ja
4	01.10.21	30.09.21	WR6.2 Ausfall	Tägliche Fernüberwachung	01.10.21	Kontrolle Wechselrichter und RCD. RCD wieder eingeschaltet. Wechselrichter speist wieder ein.	Ja
5	08.10.21	07.10.21	WR6.2 Ausfall	Serviceeinsatz angestoßen, wieder abgesagt	13.10.21	Wechselrichter ist von selbst wieder angelaufen	Ja